



Raarvihken tjjelte/Røyrvik kommune  
Soejkesje, burrie, eeke/Plan- drift og eiendomsavdelingen

«MottakerNavn»

«Kontakt»

«Adresse»

«Postnr» «Poststed»

Vår ref:  
2024/506-26

L.nr:  
3995/2024

Arkiv  
1985001

Deres ref:  
«Ref»

Dato:  
30.12.2024

## Høringsbrev - Endring av reguleringsplan Storhaugen

Røyrvik kommune har i formannskapsmøte den fattet følgende vedtak:

- I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar Røyrvik formannskap at forslag til Detaljregulering for Reguleringsplan for Storhaugen, plan-id: 1985001, med tilhørende bestemmelser, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.*
- Det legges til et punkt under pkt. 3.2. i planbestemmelsene som sier: «Det skal gjennomføres støymålinger opp mot trekkeleier for reindrift etter at anlegget er satt i drift, og eventuelt settes inn støyreducerende tiltak om støymålingene viser at det er nødvendig.»*
- Støymålinger og eventuelle tiltak er tiltakshavers ansvar.*

Planendringen er legger til rette for utbygging av datasenter innenfor avgrensingen av allerede regulert område for industri/forretning, innenfor reguleringsplanen Storhaugen, plan-id: 1985001. Formålet ønskes nå endret til «annen næring». Planendringen innebærer også noen mindre praktiske justeringer innenfor planområdet. For øvrig vises det til plandokumentene.

Saken sendes til dere for uttalelse jfr. pbl § 12-10. Frist for uttalelse settes til **10. februar**.

Med hilsen

Odin Magnus Johnson  
Saksbehandler

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift*

Vedlegg

Plankart

Planbestemmelser Detaljregulering Storhaugen

Endringsbeskrivelse

Oppdatert støyutredning

Vurdering av støy opp mot trekkleier

ROS analyse